



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2026

№ 142

пгт Серышево

Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Серышевского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. Приказа от 19.10.2021 №764/пр), Уставом Серышевского муниципального округа, администрация Серышевского муниципального округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Серышевского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет портале правовой информации Серышевского муниципального округа» (<https://адмсер.рф>).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Серышевского муниципального округа от 06.05.2025 № 434.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Серышевского муниципального округа А.С. Сергиенко.

Глава Серышевского
муниципального округа

О.В. Кирдун

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Серышевского муниципального
округа

от 05.02.2026 № 142

Порядок (план) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций
на системах теплоснабжения на территории Серышевского муниципального
округа

1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Серышевского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, МКУ, МБУ населенных пунктов, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Серышевского муниципального округа.

1.2. План действий разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 №

115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. Приказа от 19.10.2021 №764/пр);

-- Приказа министерства жилищно-коммунального хозяйств Амурской области от 28.01.2021 № 28-од «Об утверждении регламента внесения информации по мониторингу и контролю устранению аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (в ред. Приказа от 28.03.2025 №110-од);

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.3. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Серышевского муниципального округа и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Серышевского муниципального округа для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.4. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Серышевского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети.

1.5. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

2. Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплоснабжения одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на **инцидент и аварию**;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей,

отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

3. Цель и задачи Плана

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Серышевского муниципального округа, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального округа с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло-, и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Серышевского муниципального округа.

Основной задачей администрации Серышевского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального

комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Серышевского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным Порядком (планом) действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Серышевского муниципального округа (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены

такие договоры.

4.Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Серышевского муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в Приложении 1.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию;
- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, насосной станции;
- Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;
- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения поселения могут быть:

- Системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.

5.Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В целях обеспечения бесперебойной работы системы теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного нарушения гидравлического и теплового режимов на обслуживаемых объектах и системах жизнедеятельности создаются аварийно-ремонтные бригады для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения.

В состав аварийно-восстановительных бригад включаются квалифицированные специалисты, которые обязаны соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, обеспечивать безопасность аварийных работ.

К силам и средствам ликвидации аварий на объектах теплоснабжения относятся органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в функции которых входит решение задач обеспечения теплоснабжением, осуществляющих свою деятельность на территории Серышевского муниципального округа (Приложение 2).

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- на муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов Серышевского муниципального округа;
- на объектовом уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов организаций теплоснабжения (Приложение 3).

Теплоснабжающими организациями утверждаются типовые инструкции по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, а так же формируется перечень материально-аварийного запаса, необходимый для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента возникновения аварийной ситуации, ЧС.

О сложившейся обстановке население информируется МКУ, МБУ населенных пунктов через местную систему оповещения и информирования. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Серышевского муниципального округа (Приложение 4).

7. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений.

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений приведены в Приложении 9.

8. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Серышевского муниципального округа;
- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Серышевского округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н.

Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые должны быть зарезервированы для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения Серышевского муниципального округа приведен в таблице Приложения 5.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

№ п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1.	При поступлении информации (сигнала) в единую дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ЕДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях	Немедленно	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», МКУ, МБУ

	на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.		
2.	Доведение информации в отдел МКА ГБУ АО «ДРКК»	Ч+ 00 ч. 20 мин.	ЕДДС
3.	Последующее информирование о ходе ликвидации аварийной ситуации в отдел МКА ГБУ АО «ДРКК»	каждые 30 минут	ЕДДС
4.	Усиление ЕДДС, ДДС, (при необходимости)	Ч+ 01 ч. 30 мин.	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», МКУ, МБУ.
5.	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время	Ч+ (0 ч. 30 мин. – 01 ч. 00 мин.)	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», МКУ, МБУ

	суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.		
6.	При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ЕДДС; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1 ч. 30 мин	Ответственный специалист, директора МКУ , МБУ
7.	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Серышевского муниципального округа	Ч + 2 ч. 00 мин.	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», директора МКУ, МБУ.

8.	Проведение заседания КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа, подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ »	Ч+ (1 ч. 30 мин- 2 ч. 30 мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
9.	Организация работы оперативного штаба при КЧС Серышевского муниципального округа	Ч+2 ч. 30 мин.	Глава Серышевского муниципального округа
10.	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения; Планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых	Ч + 2 ч. 30 мин.	Эвакоприёмная комиссия Серышевского муниципального округа. Директора МКУ, МБУ
11.	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Серышевского муниципального округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной	Ч+2 ч.30 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа

	власти по проведению АСДНР (при необходимости)		
12.	Выезд оперативной группы Серышевского муниципального округа в населённый пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.	Ч+ (2 ч. 00 мин -3 ч. 00 мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
13.	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Серышевского муниципального округа	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
14.	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
15.	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа, МКУ населенных пунктов
16.	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики,	Ч+3 ч. 00 мин.	Комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики

	жизнеобеспечению населения.		СМО
17.	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; доведение информации до ЕДДС.	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа. МКУ, МБУ
18.	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения	В ходе ликвидации аварии.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа. МКУ населенных пунктов
19.	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	ОМВД России «Серышевский»
20.	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», директора МКУ, МБУ.
По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)			

1.	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	Ч+24 ч. 00 мин	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
2.	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа	Дежурно-диспетчерские службы: -электроснабжающие организации: РЭС филиал «ДРСК» -тепло-, водоснабжающие организации: ООО «Амуртеплосервис», ООО «Тепло», ООО «Тепловик», ИП Сазанов А.Н., ООО «ЖКХ «Искра», директора МКУ, МБУ.
3.	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. Доведение информации до ЦУКС.	Через каждые 2 часа.	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа, МКУ. МБУ.
4.	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
5.	Доведение распоряжения	По	Оперативный штаб

	председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	завершении работ по ликвидации ЧС.	комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа
6.	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Серышевского муниципального округа

Приложение №6 к Порядку

Перечень номеров телефонных линий экстренной помощи

Наименование службы	№ телефона
Единая дежурно - диспетчерская служба (ЕДДС)	112, 84164222400
ОМВД России	102
Скорая медицинская помощь	03 103
Телефон службы спасения	112
Диспетчерская служба РЭС филиал «ДРСК»	84164121596
Аварийно-ремонтная бригада ООО «Амуртеплосервис»	89146100653
Аварийно-ремонтная бригада ООО «Тепло»	89146100653
Аварийно-ремонтная бригада ООО «Тепловик»	89098841783
Аварийно-ремонтная бригада ООО «АТК»	84164221554 89145605034

Форма доклада
о возникновении аварийной ситуации на объекте жилищно-коммунального
хозяйства Серышевского муниципального округа

№	Наименование показателей	Содержание показателей
1	Дата, время, (час. мин.) возникновения аварийной ситуации	
2	Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации	
3	Причина возникновения аварийной ситуации	
4	Зона ответственности	
5	Количество пострадавших	
6	Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб	
7	Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий и отраслей	
8	Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами	
9	Сведения о привлеченных силах к ликвидации аварийной ситуации	
10	Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации	
11	Должность, Ф.И.О., телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации	
12	Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации	
13	Должность, фамилия, телефон лица доложившего об аварийной ситуации	

Приложение №8 к Порядку

Схема оперативного оповещения

Отдел МКА ГБУ АО «ДРКК»
Тел. 8(4162) 49-60-20

Глава Серышевского района
Кирдун Олег Владимирович
р.тел. 8(41642) 21-1-31
с.тел. 89145763219

**Начальник отдела муниципального хозяйства
администрации района**
Кравченко Ольга Валерьевна
р.тел. 8(41642) 21-9-31
с.тел. 89146010198

**Диспетчер ЕДДС
(Администрация Серышевского района)**
Тел. 8(41642) 22-4-00

Первый заместитель главы округа
Сергиенко Александр Сергеевич
р.тел. 21-4-31,
с.т. 89143824233

ООО УК «Домсервис»
Белоусова Людмила Николаевна
р.тел. 8(41642) 21-5-16
с.тел. 89143924150

ООО ЖКХ «Искра»
Белоусова Людмила Николаевна
р.тел. 8(41642) 21-5-16
с.тел. 89143924150

Главный инженер ООО «АТК»
Сундеев Вадим Викторович
с.тел. 89248490036

**Начальник участка Серышевского отделения
ООО «АТК» Жижилев Владислав Викторович**
р.тел.8(41642) 21-5-54,
с.тел. 89145605034

ООО «УК Пархоменко»
Коваленко Елена Юрьевна
р. тел. 8(41642) 22-1-25
с. тел. 89145699039
ООО «УК «Серышевский ЖКЦ»
Якунина Виктория Петровна
р. тел. 8(41642)22033
с. тел. 89145754138
ООО «Лига ДВ»
Шубин Олег Викторович
р.тел. 89098247336
с. тел. 89145597255
ООО «Перспектива»
Саморукова Наталья Геннадьевна
р.тел. 89145739178,
с.тел. 89145744315
ООО «ПЖТ»
Башун Александр Александрович
р.тел. 8 (41641) 25173
8(41641)21329

ООО «Тепловик»
Варфоломеев М.И. с.т. 89098841783,
ООО «Амуртеплосервис»
Мельников С.В. с.тел. 89146100653,
ООО «Тепло»
Мельников С.В. с.тел. 89146100653**ООО**
ИП Сазанов А.Н.
Сазанов А.Н. р.тел. 8 (4162) 215404

МКУ «Аргинское»
Разонцвей Галина Григорьевна
с.тел. 89145602707
МКУ «Лебяжьеvское»
Лукиянова Ирина Викторовна
с.тел. 89145646764
МКУ «Новосергееvское»
Приходько Виталий Михайлович
с.тел. 89145604085
МКУ «Полянское»
Деркач Оксана Владимировна
с.тел. 89143815142
МБУ «Томское»
Пархт Елена Владимировна
с.тел. 89145766457
МКУ «Украинское»
Панченко Валентина Николаевна
с.тел. 89145828230
МКУ «Озерненское»
Каракон Татьяна Игоревна
с.тел. 89145546970
МКУ «Сосновское»
Ярин Павел Владимирович
с.тел. 89143874639
МБУ «пгт Серышево»
Волчкова Ольга Викторовна
с.тел.89146005461

Приложение № 9 к Порядку

Регламентированные сроки восстановления ресурсоснабжения для
ресурсоснабжающих и иных организаций

1.	Полное, либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период	до 6 часов
2.	Прекращение горячего водоснабжения	до 8 часов
3.	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, нарушение технологических процессов, приведшее к прекращению или ограничению холодного водоснабжения населенного пункта или отдельного района, многоквартирного дома, жилого дома	до 8 часов
4.	Нарушение режима работы систем водоотведения и их закупорка, разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, приведшее к прекращению или ограничению отведения сточных вод	до 4 часов
5.	Разрушение или повреждение технических устройств, приведшее к полному или частичному ограничению газоснабжения населения	до 4 часов
6.	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 % от заданной диспетчерским графиком, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей.	до 8 часов